

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания
«Копейский Реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью»

Информация по проверкам в 2023 году

1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Дата проверки: 15.05.2023.

№ п/п	Нарушение требований	Принятые меры по устранению нарушения
1	Отсутствует смеситель с бесконтактным управлением в процедурном кабинете.	Нарушение устранено 19.05.2023г. Смеситель установлен.
2	Не обеспечено в полном объеме проведение производственного лабораторного контроля.	Нарушение устранено 21.06.2023г. Производственный контроль проведен в полном объеме, в т.ч. в отношении почвы.

2. МЧС России по Челябинской области.
Дата проверки: 17.05.2023.

№ п/п	Нарушение требований	Принятые меры по устранению нарушения
1	При прокладке кабельных линий СПС и СОУЭ используется кабель FRLS.	Устранение нарушения в работе. Составлена проектно-сметная документация по ремонту системы АПС и СОУЭ. Заключен договор на выполнение работ по ремонту системы АПС и СОУЭ от 13.02.2024г.
2	В коридорах простраство под потолком не защищено дымовыми пожарными извещателями.	Устранение нарушения в работе. Составлена проектно-сметная документация по ремонту системы АПС и СОУЭ. Заключен договор на выполнение работ по ремонту системы АПС и СОУЭ от 13.02.2024г.
3	Группа автоматических пожарных извещателей на приемно-контрольном приборе объединена в зоны без передачи точного кода адреса.	Устранение нарушения в работе. Составлена проектно-сметная документация по ремонту системы АПС и СОУЭ. Заключен договор на выполнение работ по ремонту системы АПС и СОУЭ от 13.02.2024г.
4	Расход воды во внутреннем пожарном водопроводе менее 2,5л/с (фактически 2,0 л/с).	Нарушение устранено. МВП "ПОВВ" 23-25.08.2023г. проведены ремонтные работы на пожарном водопроводе. 25.10.2023 года учреждением проведены испытанная внутреннего пожарного водопровода на работоспособность.
5	На пути эвакуации при выходе из актового зала допускается устройство порогов	Нарушение устранено. 02.06.2023г. учреждением приобретены приставные пандусы для преодоления порога.

Директор



Т.М.Чиркова